

# 甲烷传感器

FST100-G109A

## 产品说明书

(V1.1)



## ● 重要声明

非常感谢您选用本公司产品，我们为您真诚服务到永远。本公司追求卓越的品质，更注重优良的售后服务。

操作错误会缩短产品的寿命，降低其性能，严重时可能引起意外事故。请您将本说明书交到最终用户手中，在产品使用前务必仔细阅读。并请妥善保管好，以备需要时查阅。本公司保留由于产品技术和工艺更新对本说明书的修改权，若有更改，不再另行通知，并保留对本说明书的最终解释权。

## ● 产品概述

气体监测传感器系列，适用于环境中的氧气、氨气、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、可燃气体、甲烷、一氧化碳、氢气、臭氧、甲醛等各类气体监测，RS485 设备采用标准 MODBUS-RTU 数据协议。该传感器可以广泛应用于有毒和可燃气体监测、燃烧控制、食品和饮料加工、医疗诊断、工业监控治理等多种场合。

## ● 产品特点

- 1、12-24VDC 宽直流电压供电；
- 2、4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、标准 MODBUS-RTU 通信协议；
- 3、高灵敏度、低功耗；
- 4、温度补偿，卓越的线性输出。

## ● 技术指标

供电电压	12~24VDC
测量气体	氧气、氨气、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、可燃气体、甲烷、一氧化碳、氢气、臭氧、甲醛（可选）
精度	$\leq \pm 3.5\%FS$
测量范围	以产品贴标为准
输出信号	4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、RS485（Modbus RTU 通讯协议）
安装方式	壁挂式



# (RS485) MODBUS 通讯协议

## ● 通讯协议基本设置

传输方式：MODBUS-RTU 模式。

通讯参数：默认波特率 9600bps（可选 1200bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps，可根据用户要求配置）、1 个起始位、8 个数据位、无校验、1 个停止位，更改通讯参数后，传感器需重新上电。

从机地址：1-254（200 为万能地址，禁止设置），出厂默认为 1，可根据用户要求配置。

## ● 保持寄存器列表

参数	MODBUS 保持寄存器地址
气体	寄存器地址：0x02、0x03，其中寄存器 0x02 中保存的是浓度值的高位，0x03 为浓度值低位；读取数值为实际值*1000，例如读取值为 3180，实际值为 3.18。(数据格式：无符号长整型)
波特率	寄存器地址：0x2D、0x2E，其中寄存器 0x2D 中保存的是波特率的高位（只有波特率 115200 时才有用，其他波特率寄存器 0x2D 中的值都是 0），0x2E 为波特率的低位。
从机地址	寄存器地址：0x2F 默认值:1（数据格式：无符号整型）

注：其它地址禁止访问。

## ● Modbus RTU 指令

1、若当前传感器地址为 01，读取气体浓度

上位机下发数据帧为：

Slave Address	01H	从机地址
Function	03H	功能码
Starting Address Hi	00H	起始寄存器地址高 8 位

Starting Address Lo	02H	起始寄存器地址低 8 位
No. of Registers Hi	00H	寄存器个数的高 8 位
No. of Registers Lo	02H	寄存器个数的低 8 位
CRC Check Lo	65H	CRC 校验码低 8 位
CRC Check Hi	CBH	CRC 校验码高 8 位

下位机返回的数据帧为：

Slave Address	01H	从机地址
Function	03H	功能码
Byte Count	04H	长度为 4 个字节
Data HHH	00H	此时氨气为：1500 数据类型为 32 位整型
Data HH	00H	
Data H	05H	
Data L	DCH	
CRC Check Lo	F8H	CRC 校验码低 8 位
CRC Check Hi	FAH	CRC 校验码高 8 位

实际浓度= (0\*65536+1500) /1000=1.5ppm。

2、若当前传感器地址为 01，将其地址改为 02

Slave Address	01H	从机地址
Function	06H	功能码
Starting Address Hi	00H	起始寄存器地址高 8 位
Starting Address Lo	2FH	起始寄存器地址低 8 位
No. of Registers Hi	00H	从机地址高 8 位
No. of Registers Lo	02H	从机地址低 8 位
CRC Check Lo	39H	CRC 校验码低 8 位

CRC Check Hi	C2H	CRC 校验码高 8 位
--------------	-----	--------------

传感器应答:

Slave Address	01H	从机地址
Function	06H	功能码
Starting Address Hi	00H	起始寄存器地址高 8 位
Starting Address Lo	2FH	起始寄存器地址低 8 位
No. of Registers Hi	00H	从机地址高 8 位
No. of Registers Lo	02H	从机地址低 8 位
CRC Check Lo	39H	CRC 校验码低 8 位
CRC Check Hi	C2H	CRC 校验码高 8 位

3、将传感器的波特率改为 4800(0x12 C0)

Slave Address	01H	从机地址
Function	06H	功能码
Starting Address Hi	00H	起始寄存器地址高 8 位
Starting Address Lo	2EH	起始寄存器地址低 8 位
No. of Registers Hi	12H	波特率高 8 位
No. of Registers Lo	C0H	波特率低 8 位
CRC Check Lo	E5H	CRC 校验码低 8 位
CRC Check Hi	33H	CRC 校验码高 8 位

传感器应答:

Slave Address	01H	从机地址
Function	06H	功能码
Starting Address Hi	00H	起始寄存器地址高 8 位
Starting Address Lo	2FH	起始寄存器地址低 8 位
No. of Registers Hi	00H	从机地址高 8 位

No. of Registers Lo	02H	从机地址低 8 位
CRC Check Lo	39H	CRC 校验码低 8 位
CRC Check Hi	C2H	CRC 校验码高 8 位

4、将波特率改为 115200，需要采用功能码 10H

Slave Address	01H	从机地址
Function	10H	功能码
Starting Address Hi	00H	寄存器地址 002DH
Starting Address Lo	2DH	
Data Hi	00H	数据长度
Data Lo	02H	数据长度
Data	04H	字节数
Data HHH	00H	波特率 115200
DataHH	01H	
Data H	C2H	
Data L	00H	
CRC Check Lo	30H	CRC 校验码低 8 位
CRC Check Hi	8EH	CRC 校验码高 8 位

传感器应答：

Slave Address	01H	从机地址
Function	10H	功能码
Starting Address Hi	00H	起始寄存器地址高 8 位
Starting Address Lo	2DH	起始寄存器地址低 8 位
No. of Registers Hi	00H	数据长度高 8 位
No. of Registers Lo	02H	数据长度低 8 位
CRC Check Lo	D1H	CRC 校验码低 8 位
CRC Check Hi	C1H	CRC 校验码高 8 位



**湖南菲尔斯特传感器有限公司**

**Hunan Firstrate Sensor Co.,Ltd**

地址：湖南省长沙市雨花经开区智能制造产业园振华路智庭园 1 栋

电话：0731-86905666

网址：[www.firstsensor.cn](http://www.firstsensor.cn)

**400-607-8500**