



国润检测



181512342100

副本

报告编号 国润检字 202111HJ0178 号



国润检字 202111HJ0178 号

检 测 报 告

INSPECTION REPORT

委托单位: 山东华阳迪尔化工股份有限公司

被检单位: 山东华阳迪尔化工股份有限公司

报告日期: 2021.11.24



山东国润环境检测有限公司

(加盖检测专用章)



检测报告说明

- 1.报告无检测专用章、CMA 章，骑缝章无效。
- 2.复制报告未重新加盖业务专用章无效。
- 3.报告无编制、审核、授权签字人批准无效。
- 4.报告涂改无效。
- 5.委托送样检测，本检测机构仅对来样负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 6.本次报告仅对本次样品的结果有效。
- 7.本报告不得用作宣传使用。
- 8.不可重复性试验不进行复检。
- 9.未经本机构批准，不得复制(全文复制除外)报告。
- 10.本报告中的符合性判定仅依据实际检测结果，不考虑其不确定度。

地 址：山东省泰安市泰山工业园区(中正集团院内)

邮政编码：271000

电 话：0538-8502826

邮 箱：sdgrem@163.com



国润检测

报告编号 国润检字 202111HJ0178 号

检测报告

样品类别	地下水	检测类别	送样检测
检测编号	国润检字 202111HJ0178 号	被检单位	山东华阳迪尔化工股份有限公司
检测地点	西磁窑村、后丁家庙村		
委托单位	山东华阳迪尔化工股份有限公司	联系人	郝昌峰 152 5485 6978
样品状态	详见报告第 4-5 页	包装情况	包装完好
收样日期	2021.11.18	完成日期	2021.11.24
检测方法	详见报告第 2-3 页		
评价依据	--		
检测结果	委托送样检测，本检验机构仅对来样负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责，检测结果不做判定。详见报告第 4-5 页		



编制人 仝楠

审核人 王清歌

授权签字人

2021 年 11 月 24 日



检测方法

检测项目	检测依据及检测方法	检测仪器、型号及设备编号	检出限
pH	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	--	--
氨氮	GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (9.1 氨氮 纳氏试剂分光光度法)	紫外可见分光光度计 TU-1810PC GRJC/SY-003	0.02 mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014	0.016 mg/L
亚硝酸盐 (以 N 计)	HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014	0.016 mg/L
氯化物	HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014	0.007 mg/L
硫酸盐	HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014	0.018 mg/L
氟化物	HJ 84-2016 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法	离子色谱仪 IC2000 GRJC/SY-014	0.006 mg/L
挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (9.1 4-氨基安替吡啉直接分光光度法)	紫外可见分光光度计 TU-1810PC GRJC/SY-003	0.002 mg/L
汞	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (8.1 原子荧光法)	原子荧光光度计 PF32 GRJC/SY-002	0.1 μg/L
砷	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (6.1 氢化物原子荧光法)	原子荧光光度计 PF32 GRJC/SY-002	1.0 μg/L
铬 (六价)	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (10.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	紫外可见分光光度计 TU-1810PC GRJC/SY-003	0.004 mg/L
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	25mL 棕色酸式滴定管	1.0 mg/L
铅	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (11.1 无火焰原子吸收分光光度法)	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001	2.5 μg/L



检测项目	检测依据及检测方法	检测仪器、型号及设备编号	检出限
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (8.1 称重法)	电子天平-2 ME204E/02 GRJC/SY-005	--
镉	GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (9.2 火焰原子吸收分光光度法)	原子吸收分光光度计 A3AFG-12 GRJC/SY-001	0.012 mg/L
耗氧量 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (1.1 酸性高锰酸钾滴定法)	25mL 棕色酸式滴定管	0.05 mg/L

本页以下空白



地下水检测结果报告单一

采样日期	2021.11.18		分析日期	2021.11.18-2021.11.20	
采样点位	西磁窑村		样品状态	无色透明液体	
项目编号	样品序号	检测项目	检测结果	单位	
202111HJ0178	S001	pH	6.8	无量纲	
		氨氮	0.12	mg/L	
		硝酸盐 (以 N 计)	6.65	mg/L	
		亚硝酸盐 (以 N 计)	ND	mg/L	
		氯化物	266	mg/L	
		硫酸盐	177	mg/L	
		氟化物	0.391	mg/L	
		挥发性酚类 (以苯酚计)	ND	mg/L	
		汞	ND	μg/L	
		砷	ND	μg/L	
		铬（六价）	ND	mg/L	
		总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	228	mg/L	
		铅	ND	μg/L	
溶解性总固体	472	mg/L			
镉	ND	mg/L			
耗氧量 (以 O ₂ 计)	0.81	mg/L			
备注	ND 表示未检出				

本页以下空白



地下水检测结果报告单二

采样日期	2021.11.18	分析日期	2021.11.18-2021.11.20	
采样点位	后丁家庙村	样品状态	无色透明液体	
项目编号	样品序号	检测项目	检测结果	单位
202111HJ0178	S002	pH	7.2	无量纲
		氨氮	0.12	mg/L
		硝酸盐 (以 N 计)	6.35	mg/L
		亚硝酸盐 (以 N 计)	ND	mg/L
		氯化物	209	mg/L
		硫酸盐	146	mg/L
		氟化物	0.345	mg/L
		挥发性酚类 (以苯酚计)	ND	mg/L
		汞	ND	µg/L
		砷	ND	µg/L
		铬（六价）	ND	mg/L
		总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	210	mg/L
		铅	ND	µg/L
溶解性总固体	425	mg/L		
镉	ND	mg/L		
耗氧量 (以 O ₂ 计)	0.75	mg/L		
备注	ND 表示未检出			


报告结束



国润检测

报告编号 国润检字 202111JHJ0178 号

附：检验检测机构资质认定证书



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：181512342100

名称：山东国润环境检测有限公司

地址：山东省泰安市泰山工业园区（中正集团院内）221000

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证

许可使用标志




发证日期：

2018年11月21日

有效期至：

2024年11月20日

发证机关：



181512342100

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效