

雨水处理设备技术要求

(3 设备设施---3.1 给水排水---3.1.2 雨水回收系统---雨水处理设备)

产品名称：雨水处理设备

标准：T/CECS 10072-2019 《绿色建材评价 雨水处理设备》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 T/CECS 10072-2019
1	基本要求		/	1.生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。 2.雨水处理设备需取得省级或直辖市相关卫生许可批件。
2	绿色要求	设备电机能效等级	T/CECS 10072	设备电机能效等级达到 2 级及以上 设备电机能效等级依据 GB18613 要求判定，生产企业需提供产品的设备电机能效检测报告。
		噪声级		≤75dB 噪声级依据 GB3096 要求判定，生产企业需提供产品的运行噪声检测报告。
		滤料更换周期		滤料更换周期 a≥5 年 滤料更换周期依据生产企业提供的产品说明判定。
3	品质属性要求	出水水质		达到 GB50400 的水质标准及 GB/T 18919、GB/T 18920、GB/T 18921、GB/T 25499 等城市污水再生利用系列标准相应分类水质标准。