

净水设备技术要求

(3 设备设施---3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统--- (4) 净水设备)

产品名称：净水设备

标准：T/CECS 10068-2019 《绿色建材评价 净水设备》

| 序号 | 检验项目 | | 试验方法 | 标准技术要求 T/CECS 10068-2019 |
|----|--------|----------|-----------------------|---|
| 1 | 基本性能 | | GB/T17219 JB/T2932 | 1.净水设备基本性能应符合 GB/T17219、JB/T2932 的相关规定，并提供相应检测报告。 2.净水设备需取得省级或直辖市相关卫生许可批件。 |
| 2 | 绿色要求 | 产水率 | T/CECS 10068 | 产水率依据 GB34914、CJJ/T110、T/CECS468 要求判定，生产企业需提供产品的产水率检测报告。 |
| | | 设备电机能效等级 | | 设备电机能效等级达到 2 级及以上 设备电机能效等级依据 GB18613 要求判定，生产企业需提供产品的设备电机能效检测报告。 |
| | | 噪声级 | | ≤60dB 噪声级依据 GB3096 要求判定，生产企业需提供产品的运行噪声检测报告。 |
| 3 | 品质属性要求 | 产水水质 | | 产水水质应优于 GB 5749 的规定 |
| | | 设备监测 | | 净水量监测 监测功能依据 GB/T5750、CJ94、CJJ/T110、T/CECS468 要求判定，生产企业需提供包含监测功能相关说明的产品说明。 |