

# 游泳池循环水处理设备技术要求

(3 设备设施---3.1 给水排水---3.1.1 给排水系统--- (7) 游泳池循环水处理设备)

产品名称：游泳池循环水处理设备

标准：T/CECS 10067-2019 《绿色建材评价 游泳池循环水处理设备》

序号	检验项目		试验方法	标准技术要求 T/CECS 10067-2019
1	基本性能		GB/T17219 JB/T2932	1.游泳池循环水处理设备基本性能应符合 GB/T17219、JB/T2932 的相关规定，并提供相应检测报告。 2.游泳池循环水处理设备需取得省级或直辖市相关卫生许可批件。
2	绿色要求	设备电机能效等级	T/CECS 10067	设备电机能效等级达到 2 级及以上 设备电机能效等级依据 GB18613 要求判定，生产企业需提供产品的设备电机能效检测报告。
		噪声级		≤60dB 噪声级依据 GB3096 要求判定，生产企业需提供产品的运行噪声检测报告。
		消毒监测功能		消毒设备监测 消毒剂监测功能依据 CJJ122 要求判定，生产企业需提供包含消毒剂监测功能相关说明的产品说明。
3	品质属性要求	出水		浑浊度 $T_u \leq 0.3NTU$
		水质		尿素 $U_r \leq 2.0mg/L$
		监控功能		半自动控制或全自动控制 监控功能依据 CJJ122 要求判定，生产企业需提供包含监控功能相关说明的产品说明。