



171012050031

检测报告

TEST REPORT

(2018)恒安(水)字第(100)号

检测类别: 废水检测

项目名称: 废水检测

委托单位: 南通通富微电子有限公司

江苏恒安检测技术有限公司

Jiangsu HengAn Detection Technology Co., Ltd.

二〇一八年五月四日

检测报告

委托单位	南通通富微电子有限公司		
通讯地址	江达路99号		
联系人	钱培培	联系电话	18962807358
采样负责人	徐章权	采样日期	2018.04.26
样品状态	淡黄略浑	分析日期	2018.04.26~2018.04.28
检测目的	了解企业南、北厂区排放废水污染物浓度		
检测内容	废水：铜		
检测依据	铜：《水质 32 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ776-2015		
结论	本次检测企业南、北厂区废水排口中铜的检出结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级排放标准。		
编制：	陈金枝		
审核：	陈水水		
签发：	刘丹	职务：	质量经理
		签发日期	2018年5月4日

表2 废水检测结果

检测点位	样品状态	检测项目	单位	标准	检测结果	
废水总排口	微黄	pH	无量纲	6-9	7.83	
		化学需氧量	mg/L	500	22.0	
		氨氮	mg/L	45.0	2.90	
		悬浮物	mg/L	400	13.0	
		总磷	mg/L	0.3	0.08	
		以下空白				